

Skindbjerg Vandværk  
Lergravvej 15  
9370 Hals  
Bjarne Hjelm Christensen

Prøve fra sted nr. 3967  
9370 Skindbjerg Vandværk  
851 Aalborg kommune



\*0000182330\*

Udtaget afgangshane på VV

LAB nr. 13-01752 Min og max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1024 2011

Prøven udtaget af:

AnalyTech Miljølaboratorium A/S

Bøgildsmindevej 21

9400 Nørresundby

Sendt som brev

Rekvirent:

Skindbjerg Vandværk

Lergravvej 15

9370 Hals

Bjarne Hjelm Christensen

Sendt som e-mail

Analyseattest også sendt til:

Danmarks Miljøportal

Jupiter Databasen

Sundhedsstyrelsen Nord

Langlandsvej 8

8440 Randers Sv

Sendt som e-mail

Aalborg Kommune

Sønderbro 53

9000 Aalborg

Vandforsyningen

Sendt som e-mail

Intern kode (! 54305 123.69 0.00-0.00)

Udtaget d. 06.02.2013 09:50

Modtaget d. 06.02.2013

Færdiganalyseret d. 18.02.2013

Nørresundby d. 18.02.2013

  
Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
2,4 D	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Bentazon	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Dichlorbenil	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	GC/MS	10%
Dichlorprop	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
Diuron	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Ethylthiourea	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS-MS	20%
Glyphosat	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS-MS	20%
Hexazinon	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
MCPA	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Mechlorprop	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Metribuzin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC-MS	15%
Simazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
2,6-DCBA	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS-MS	20%
2,4 diklorph.	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
2,6 diklorph.	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
4-CPP	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS-MS	20%
2,6-DCPP	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS-MS	20%
4-nitrophenol	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC-MS	15%
AMPA	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS-MS	20%
2,6DiClbenzamid	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	10%
DEDIP-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS-MS	20%
DEH-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS-MS	20%
DE-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
DE-Terbuthylazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS-MS	20%
DIP-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
DIPH-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS-MS	20%
DDAH-Atrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS-MS	20%
HydroxyAtrazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS	15%
Hydroxysimazin	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC-MS	15%
Metribuzin-DADK	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS-MS	20%
Metribuzin-DK	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS-MS	20%
Metribuzin-DA	µg/L under 0.010	-	0.1		0.010	HPLC/MS-MS	20%
PAKKE TYPE 2639		-	-		-	-	-
Prøvetagning dv.		-	-		-	M-0061 DS/ISO 5667	-
Udtaget af	PL	-	-		-	-	-

+/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%)

Der er IKKE fundet resultater udenfor de anførte min og max kravværdier.

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1