AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

TEST Reg.nr. 401

ANALYSERAPPORT 219881

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 25.09.2014
Bilag:

Skindbjerg Vandværk
Lergravvej 15
9370 Hals
Bjarne Hjelm Christensen

LAB nr:	14-15493	**Prøvetager:**	TJ, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, vandværk - Normal kontrol	**Prøvetagningstidspunkt:**	15.09.2014 10:10
Prøvested:	Skindbjerg Vandværk	**Prøvetagningssted:**	Afgangshane
Grænseværdier:	Miljøstyrelsen, BEK nr. 292 d. 26.03.2014	**Analyseperiode:**	15.09.2014 - 25.09.2014

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Udseende	**Klar**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt drikkevand	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Temperatur	**8.8**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	**7.6**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Ledningsevne	**47.0**	mS/m	30	-		1	M-0009 DS 288	10%
NVOC	**0.9**	mg/L	-	4		0.1	M-0097 DS/EN 1484	10%
Ammonium	**<0.02**	mg/L	-	0.05		0.02	M-0014 DS 224	10%
Jern	**0.005**	mg/L	-	0.1		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Mangan	**<0.001**	mg/L	-	0.02		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Klorid	**30**	mg/L	-	250		0.5	M-0018.DS/ENISO10304	10%
Fluorid	**<0.1**	mg/L	-	1.5		0.1	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrat	**4.1**	mg/L	-	50		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrit	**0.003**	mg/L	-	0.01		0.001	M-0015 DS 222	10%
Sulfat	**56**	mg/L	-	-		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Total-P	**0.04**	mg/L	-	0.15		0.01	M-0020 DS 292	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	0		1	M-0032 Colilert	lg0.3
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	0		1	M-0032 Colilert	lg0.3
Kimtal 37°C	**<1**	pr. mL	-	5		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	50		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Analyserapporten er sendt til:
Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune,
Skindbjerg Vandværk

Nørresundby d. 25.09.2014

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.